

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

5

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Continental Foods France

Site inspecté : Le Pontet

Date de l'inspection: 16/09/2014

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

L'étude ATEX a été réalisée et présentée à l'inspection lors de la visite. Toutefois, les travaux de mise en conformité des installations au regard du risque d'explosion et identifiés dans le cadre de cette étude n'ont pu être justifiés par l'exploitant.

Écart aux dispositions des : article 5.4 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 8 septembre 2011 et 16.4.3 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2000


En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Heure: 13h45
Resp: Julie Ferret-Durieux 

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Une partie des points soulevés par l'étude ont changé, les points restant d'actualité ont été oubliés. Certaines parties comme l'atelier Liant, les paillasse de cuisine PKL ne sont plus en phase avec les recommandations en terme d'affichage de risque.
Nous proposons de les mettre en place lorsque la requalification de l'atelier sera terminée (selon plan directeur) et à mettre en place un autre timerul de maintien après celle sur le niveau.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Commentaires :

Réponse non satisfaisante. Le site doit être conforme à la réglementation ATEX. Proposition d'arrêté de mise en demeure

L'inspection le : 24.11.14

Fiche soldée le : 27 mai 2019 