

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue avant le mardi 15 mars 2016

Exploitant : SCI ROGNONAS

Site inspecté : L'ISLE SUR LA SORGUE 13670

Date de l'inspection : mer. 17 février 2016

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

L'analyse du risque foudre n'a pas été faite comme prévu dans le plan d'action proposé au dossier de déclaration du 20 mars 2009

Écart aux dispositions de : Article 4.3-C de l'arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510.

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Signature de l'Inspecteur


Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

8/04/2016

M POCHODIAN Gérant



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Afin de pouvoir finaliser les travaux engagés dans le cadre des propositions du plan d'action des mesures à mettre en œuvres pour le respect des prescriptions de l'arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510, présentées dans les dossiers de déclaration. Je propose de suspendre temporairement l'activité des l'entrepôts Est et Ouest

le plan est le suivant:

Une analyse du risque foudre réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 et les moyens de prévention et de protection adaptés sont mis en place en fonction des conclusions de l'analyse du risque foudre et conformément aux normes en vigueur ;

Suites susceptibles d'être données

Écart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

LAERD

L'exploitant propose de suspendre temporairement l'activité des Entrepôts Est et Ouest afin de pouvoir étaler dans le temps les investissements financiers engagés par les travaux, sans aller au delà de 2-ans

L'inspection le : 27/04/2016

Fiche soldée le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue avant le mardi 15 mars 2016

Exploitant : SCI ROGNONAS

Site inspecté : L'ISLE SUR LA SORGUE 13670

Date de l'inspection : mer. 17 février 2016

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

Le système d'extinction automatique n'a pas été remis en fonctionnement comme prévu dans le plan d'action proposé au dossier de déclaration du 20 mars 2009

Écart aux dispositions de : Article 7 de l'arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510.

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Signature de l'Inspecteur


Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

M POCHODIAN Gérant

8/04/2016



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Afin de pouvoir finaliser les travaux engagés dans le cadre des propositions du plan d'action des mesures à mettre en œuvres pour le respect des prescriptions de l'arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510, présentées dans les dossiers de déclaration. Je propose de suspendre temporairement l'activité des entrepôts Est et Ouest

le plan est le suivant:

Le système d'extinction automatique sera remis en fonctionnement après travaux et sa conformité par rapport à la règle APSAD R1 devra être vérifié

Suites susceptibles d'être données

Écart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Voiv Fiche n° 1

L'AERD

L'inspection le : 17/02/2016

 Fiche soldée le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue avant le mardi 15 mars 2016

Exploitant : SCI ROGNONAS

Site inspecté : L'ISLE SUR LA SORGUE 13670

Date de l'inspection : mer. 17 février 2016

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

La surveillance par gardiennage ou télésurveillance n'est pas mise en place afin d'alerter les services d'incendie et de secours comme prévu dans le plan d'action proposé au dossier de déclaration du 20 mars 2009

Écart aux dispositions de : Article 11 de l'arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510.

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

M POCHODIAN Gérant

8/04/2016

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Afin de pouvoir finaliser les travaux engagés dans le cadre des propositions du plan d'action des mesures à mettre en œuvres pour le respect des prescriptions de l'arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510, présentées dans les dossiers de déclaration. Je propose de suspendre temporairement l'activité des l'entrepôts Est et Ouest

le plan est le suivant:

En dehors des heures d'exploitation une surveillance par gardiennage ou télésurveillance sera mise en place afin d'alerter les services d'incendie et de secours.

Suites susceptibles d'être données

Écart levé	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

L'AERD

Voir Fiche n° 1

L'Inspection le : 11/04/2016

Fiche soldée le :