

FICHE DE CONSTATS

Exploitant : TMH Tools

Lieu de constat : La GARde

DATE DE L'INSPECTION :25/01/2021

N°	Observations :	Constats :	SUITES DONNÉES
1	Rubrique 2940 de la nomenclature des ICPE- application de peinture	2 cabines de peinture installées dans le bâtiment de production. Fournir à l'inspection la quantité maximale de peinture susceptible d'être mise en œuvre en tonnes/jour	Par mail du 03/02/2021 ; l'exploitant nous a confirmé une quantité (3,7 kg/j) de peinture très inférieure au seuil d déclaration (10 kg/j).
2	Rubrique 4718 – Réservoir de stockage de propane	Le réservoir installé a une capacité égale à 3903 litres et donc inférieure au seuil de classement à déclaration (6t)	
3	Aire extérieure proche clôture Petrogarde	Pas de stockage pouvant entraîner des effets dominos	L'attention de l'exploitant est attirée sur l'importance de ne pas stocker de produits pouvant entraîner des effets sur l'établissement voisin