FICHE D'ECART

Fiche n° **1** *Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : ENGIE **Site inspecté : Combigolfe Fos** **Date de l'inspection: 01/02/2018**

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

DIFFICULTES AUX ORGANISMES EXTERNES DE POSITIONNER LEURS MATERIELS POUR PROCEDER A DES CONTROLES INOPINES AIR.

L'ARTICLE 9.1.2.1 RELATIF AUX DISPOSITIONS GENERALES DES MESURES COMPARATIVES PRECISE QUE TOUS MOYENS DOIVENT ETRE MIS EN ŒUVRE POUR PERMETTRE LA MESURE DES EFFLUENTS ATMOSPHERIQUES PAR LES LABORATOIRES EXTERNES.
A DEUX REPRISES, L'INTERVENANT N'A PAS PU REALISER CES MESURES.

EN CAS DE MISE EN ŒUVRE D'UNE SOCIETE DE LEVAGE EXTERNE POUR FACILITER LE POSITIONNEMENT DU MATERIEL D'ANALYSE SUR LA PLATEFORME, CELLE-CI DOIT ETRE CAPABLE D'INTERVENIR DANS LES 24 H AVANT LE CONTROLE, MAIS PAS PLUS POUR CONSERVER LE CARACTERE INOPINE DES ANALYSES.

Ecart aux dispositions de :
Article 9.1.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 297-2008A du 27 octobre 2009

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

ENGIE Thermique France
Centrales électriques CyCeFos Combigolfe
Route Terminal Méditerranée ZI Cabot Sud Go Lavera
13 771 Fos sur Mer
S.A.S. au capital de 135 [illegible] Euros - R.C.S. [illegible]
Siège social : 2, place Samuel Champlain 92 400 Courbevoie

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : *(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)*

Veuillez trouver ci-joint la Fiche Préalable répondant à la fiche d'écart

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui ☒	Non ☐
Proposition de mise en demeure	Oui ☐	Non ☒
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui ☐	Non ☒

Commentaires :
Faciliter l'accès des points de mesures aux organismes externes.

L'Inspection le : 08/03/2018

☒ **Fiche soldée le :** 08/03/2018